ORLEN
ENERGOMEDIA
OPERATOR

Wskaźniki jakościowe (przerw w dostawie energii).

Lokalizacja Płock

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Orlen Energomedia Operator Sp. z o.o. – od **01-01-2025** do **01-01-2026** wynoszą:

Wskaźnik	Jednostka	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Minuty /odbiorcę	Planowane	0,07	0,07
		Nieplanowane	21,88	21,88
SAIFI	Ilość przerw /odbiorcę	Planowane	0,02	0,02
		Nieplanowane	0,12	0,12
MAIFI	Ilość przerw /odbiorcę	0		

Liczba odbiorców do której odniesiono wskaźniki: 41

W 2025 roku nie wystąpiły przerwy katastrofalne w dostawie energii elektrycznej

Objaśnienia:

***SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców*

***SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,*

***MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,*

- *przerwa krótka - to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty,*
- *przerwa długa i bardzo długa - to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny,*
- *przerwa planowana - to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia*
- *przerwa katastrofalna- to przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny.*

Opracowano i opublikowano *Trzebinia 25.03.2026*