



ORLEN Energomedia Operator

## ***Wskaźniki jakościowe (przerw w dostawie energii).***

***lokalizacja Szczecin, Świnoujście, Nowa Sól, Wrocław, Olszanica, Ostrów Wlkp, Mościska, Lublin, Widelka, Żurawica, Sokółka, Gutkowo***

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm. ), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Orlen Energomedia Operator Sp. z o.o. – od 01-01-2025 do 01-01-2026 wynoszą:

<b>Wskaźnik</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Typ przerwy</b>	<b>Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych</b>	<b>Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych</b>
<b>SAIDI</b>	Minuty /odbiorcę	Planowane	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
		Nieplanowane	<b>191,3</b>	<b>191,3</b>
<b>SAIFI</b>	Ilość przerw /odbiorcę	Planowane	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
		Nieplanowane	<b>0,73</b>	<b>1,73</b>
<b>MAIFI</b>	Ilość przerw /odbiorcę	<b>0,9</b>		

**Liczba odbiorców do której odniesiono wskaźniki: 40**

**W 2025 roku nie wystąpiły przerwy katastrofalne w dostawie energii elektrycznej**

*Objaśnienia:*

**SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców

**SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

**MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

- przerwa krótka - to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty,
- przerwa długa i bardzo długa - to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny,
- przerwa planowana - to okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia
- przerwa katastrofalna- to przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny.

*Sob*